

KOHVAC HUMAN AHU(휴먼공조기)

PLC CONTROLLER 외부(DDC) 원격제어

호환범위(08-1125)

기준 인터페이스

설정 온도

입력 : -50도 ~ +50도 0V ~ 5V = -50C ~ 0 C 5V ~ 10V = +0C ~ +50C

입력 : 설정 습도 0% ~ 100% 0V ~ 10V

입력 : 온도와 습도는 mA or Volt mA = 0~20ma Volt = 0v~ 10v

입력 : 액추레이터 0% ~ 100% 0V ~ 10v

입력 : 리모트 전환 가능

입력 : POWER ON - OFF

 냉방 모드

 난방 모드

 OA COOL 모드

 설정온도 : -50도 ~ +50도

 설정습도 : 0 ~ 100 %

출력 : 현재온도 : -50도 ~ +50도

 현재습도 : 0 ~ 100 %

 액추레이터 : 0 V ~ 10 Volt